



**Companhia de Entrepósitos e
Armazéns Gerais de São Paulo**

Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946
05316-900 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3643 3700
ceagesp@ceagesp.gov.br - www.ceagesp.gov.br

ESCLARECIMENTO

PROCESSO Nº 102/2012 – CONCORRÊNCIA Nº 14/2014

Segue pedido de esclarecimento formulado por licitante e as respectivas respostas, com base na informação prestada pela área técnica (DEMAN):

1. Pergunta: “No anexo II letra “a” Planilha de Preços de Referência item 73 refere-se à luminária/projetor tecnologia led 220W, já no anexo I Memorial Descritivo e especificações técnicas item 6.2. refere-se a luminária para fonte de luz com tecnologia de led de 200W. Qual está correta 220W ou 200W? No anexo I – Memorial Descritivo e especificações técnicas item 6.2 especifica luminária para fonte de luz com tecnologia de led de 200W, mas no item 6.2.1 especifica potência de 115W.”

Resposta: Com relação à consulta anexa tenho a informar o quanto segue: está previsto o fornecimento de luminárias de 115 W e 200 W cujo posicionamento está definido em planta. É importante observar que será permitido o fornecimento de luminárias com potências diferentes das especificadas conforme previsto no item 6.3. do anexo I.

SP 25/11/2014

AGUINALDO BALON
Coordenadoria de Licitações e Contratos