



**Companhia de Entrepósitos e
Armazéns Gerais de São Paulo**

Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946
05316-900 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3643 3700
ceagesp@ceagesp.gov.br - www.ceagesp.gov.br

ESCLARECIMENTO 3

PROCESSO Nº 102/2012 – CONCORRÊNCIA Nº 14/2014

Segue pedido de esclarecimento formulado por licitante e as respectivas respostas, com base na informação prestada pela área técnica (DEMAN):

1. Pergunta: “No Anexo II “b” – “Modelo de Planilha de Custos”, no item 73, temos: “Luminária/Projeto Tecnologia Led 220W. No Anexo I – “Memorial Descritivo e Especificação Técnica”, no item 6.2., temos: “Luminária para fonte de luz com tecnologia LED 200W” e no item 6.2.1., temos que a potência dessa luminária deve ser 115W +/- 15W. Qual deve ser a potência dessa luminária LED?”

Resposta: O fornecimento de luminárias a serem ofertadas engloba luminárias de 115 W e 200 W nas quantidades previstas na planilha de referência de preços.

2. Pergunta: “No Anexo I – “Memorial Descritivo e Especificação Técnica”, no item 7.1, o poste de concreto de 14 metros de altura é especificado com 600daN e com tubo de aço galvanizado a fogo de diâmetro 76,3mm. Porém, os postes de 600daN encontrados nos padrões de mercado ou padrão ILUME não possuem o diâmetro do topo do poste nessas dimensões. Devemos considerar em nosso orçamento o padrão de mercado?”

Resposta: Com relação aos postes, as características definidas na especificação deverão ser mantidas.

SP 08/12/2014

AGUINALDO BALON
Coordenadoria de Licitações e Contratos