

Data: 01/07/2021**Representante da CIPA:** ABÍLIO**Matrícula:** 50161**Unidade:** AGTAT**1- ESTRUTURA PREDIAL:**

(Estado de conservação das edificações. Descrição das condições, apontando os casos que mereçam maior atenção e Ação imediata):

Eliminar os buracos nas moegas e concluir os telhados.**2 - ESPAÇO E CIRCULAÇÃO:**

(Dimensionamento adequado dos espaços em ambientes de oficinas e escritórios com circulação de pessoas ou objetos semoventes sem que haja obstáculos nas áreas de circulação):

Melhorar organização na oficina e almoxarifado.**3 – VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO:**

(Condições arejadas e frescas dos ambientes confinados, bem como, uma iluminação adequada à cada tipo de Atividade):

Melhorar iluminação parte externa e túneis.**4 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:**

(Todos os equipamentos, maquinários e ferramentas, devem sofrer manutenção regular e periódica de Modo que ofereça condição segura ao seu operador):

É feita vistoria e manutenção quando necessária pelo mecânico da unidade.**5 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E MECÂNICAS:**

(Devem estar em bom estado não oferecendo risco de acidentes como: fios expostos e espalhados pelo chão, desencapados, canos e torneiras com vazamentos proporcionando infiltrações e rachaduras, bem como, o piso escorregadio, engrenagens de máquinas, janelas e afins com mau funcionamento, oferecendo risco de acidente):

É preciso melhorar janelas e também algumas engrenagens sem proteção**6 – SINALIZAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS:**

(Todo o trabalho em ambientes confinados deve possuir saídas de emergência, bem como, uma sinalização eficiente que alerte quanto ao risco no caso de desconhecimento ou inobservância das normas de segurança):

As sinalizações e as saídas não são suficientes, pois, a planta é antiga.**7 – PRIMEIROS SOCORROS E BRIGADAS DE INCÊNDIO:**

(A legislação brasileira determina a obrigatoriedade de uma caixa de medicamentos de primeiros socorros, bem como, uma equipe de pessoas treinadas e capacitadas a prestar os primeiros socorros. Do mesmo modo, com relação as Brigadas de Incêndio simulação de evacuação de área):

Temos alguns medicamentos que podem ser usados no caso de pequenos acidentes.**8 – EPI'S E TREINAMENTOS:**

(Além da exigência legal quanto ao uso dos EPI'S é imprescindível a conscientização e um treinamento bem feito por parte dos funcionários envolvidos em tais atividades):

É distribuído e recomendado o uso de EPIs assim como a conservação do mesmo.

9 – EXTINTORES, HIDRANTES E CAIXAS PARA GUARDA DE MANGUEIRAS:

(Devem passar por inspeções periódicas pela SESMT para que não aconteça de ficarem vencidos ou vazios impedindo que exerçam sua função no momento de necessidade):

Foi feito troca no início do ano de 2021.

10 – RISCOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS:



(As atividades e os ambientes que apresentam estes riscos, devem ser detectados e acrescidos com os acima citados, mapeando-os conforme o grau do risco: alto, médio e baixo):

Os túneis das moegas e graneleiros oferecem esses riscos.

11 – AÇÕES CORRETIVAS SUGERIDAS:

(Implementar as ações propostas como medida saneadora ao risco existente):

Deve ser feito um levantamento por técnicos de segurança no trabalho e investir recursos em segurança

Elaborado por	Assinatura
ABILIO DONIZETI ALVES CARRIEL Gerente da Unidade Renata Gimenes	 
Chefe da SESMT	
Presidente da CIPA	



CHECKLIST SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

EMISSÃO:

REVISÃO:

SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

UNIDADE: AGTAT

ITEM INSPECIONADO	SITUAÇÃO			PROVIDÊNCIAS VER RELATÓRIO Nº
	C	NC	NA	
1 Reservas de incêndio	X			
2 Bomba principal	X			
3 Bomba auxiliar		X		
4 Painel elétrico	X			
5 Abrigos metálicos	X			
6 Mangueiras	X			
7 Esguichos	X			
8 Acionadores bomba	X			
9 Teste da rede de hidrantes (jato a 10°/Pitot)	X			
10 Extintores	X			
11 Obstrução abrigos e extintores	X			
12 Acionadores alarme	X			
13 Sirenes	X			
14 Central de alarme (teste)	X			
15 Central de iluminação de emergência	X			
16 Luminárias de aclaramento	X			
17 Luminárias de balizamento	X			
18 Teste das centrais de iluminação de emergência	X			
19 Sinalização V/H extintores	X			
20 Sinalização painéis elétricos			X	
21 Sinalização V/H abrigos	X			
22 Sinalização ponto de encontro	X			
23 Sinalização rotas de fuga	X			
24 Obstrução rotas de fuga	X			
25 Portas Corta Fogo			X	
26 Escadas			X	

C - Conforme

NC - Não Conforme

NA - Não Aplicável

Data:01/07/21

Brigadista responsável:

Visto Encarregado unidade:

Validação SESMT:

