



**Companhia de Entrepósitos e
Armazéns Gerais de São Paulo**

Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946
05316-900 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3643 3700
ceagesp@ceagesp.gov.br - www.ceagesp.gov.br

ESCLARECIMENTO-1

PROCESSO Nº 074/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021

OBJETO: Aquisição de Materiais – Elétricos, através do Sistema de Registro de Preços conforme quantidades e especificações constantes do **Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA**.

Segue o pedido de esclarecimento, encaminhado via e-mail por licitante e a respectiva resposta elaborada pela área técnica (DEMAN – Departamento de Engenharia e Manutenção).

Pergunta 01 – “Ref. item I do lote I - Entendemos que a oferta de lâmpada com potência e 20w desde que atenda as demais especificações poderão ser aceitas. Estamos certos sobre o nosso entendimento?”

Resposta: Para o mesmo fluxo luminoso, as lâmpadas de 20W possuem um rendimento menor do que para as lâmpadas de 18W (lm/W), esta dessa forma todas as especificações deste item devem ser seguidas para o fornecimento em questão.

Pergunta 02 – “Ref. item 4 do lote I - Entendemos que a oferta de lâmpada com potência de 75w desde que atenda os Lumens mínimos solicitados poderão ser aceitas. Estamos certos sobre o nosso entendimento?”

Resposta: Uma vez que o fluxo luminoso não foi estabelecido, nada temos a opor quanto ao fornecimento da lâmpada em questão.

São Paulo, 15 de setembro de 2021.

Laudo Natel lasulaitis
Pregoeiro