



**Companhia de Entrepósitos e
Armazéns Gerais de São Paulo**

Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946
05316-900 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3643 3700
ceagesp@ceagesp.gov.br - www.ceagesp.gov.br

ESCLARECIMENTO-2

PROCESSO Nº 074/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021

OBJETO: Aquisição de Materiais – Elétricos, através do Sistema de Registro de Preços conforme quantidades e especificações constantes do **Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA**.

Segue o pedido de esclarecimento, encaminhado via e-mail por licitante e a respectiva resposta elaborada pela área técnica (DEMAN – Departamento de Engenharia e Manutenção).

Pergunta 01 – “Lote 2, Itens 18, 19, 20 e 21 - Trata-se do mesmo grupo de produtos e no termo de referência, consta como Cabo Plástico Flexível 750V, porém conforme nota explicativa abaixo do SINDICEL (Sindicato dos Fabricantes de Condutores Elétricos), houve uma atualização da norma, onde passou a classe de tensão para 300/500V.

Portanto, gostaria de saber se podemos ofertar conforme a norma NM 247- 5, ou seja, classe de tensão 300/500V.?”

Resposta: A tensão de isolamento apresentada deve ser seguida e estabelecida como mínima, ou seja, os condutores deverão ter isolamento de 450/750V ou 0,6/1kV. Deverão ser seguidos os itens referidos no edital. A apresentação das amostras tem o objetivo de análise de qualidade do lote de fabricação do produto, sendo assim as amostras devem permanecer por item.

São Paulo, 20 de setembro de 2021.

Laudo Natel lasulaitis
Pregoeiro